



DT/FF/ny

Aragona, 20/07/2023

Comune di Agrigento

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Comune di S. Angelo Muxaro

comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

Comune di Joppolo Giancaxio

sindaco@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it

Comune di Raffadali

pec@comuneraffadali.it

Comune di S. Elisabetta

santaelisabetta.protocollo@pec.it

Comune di Aragona

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

Comune di Comitini

info@pec.comune.comitini.ag.it

Comune di Favara

comune.favara@pec.it

Voltano S.p.A.

voltanospa@pec.it

Comune di Licata

protocollo@cert.comune.licata.ag.it

Comune di Porto Empedocle

comune.portoempedocle@pec.it

Comune di Realmonte

protocollo.realmonte@pec.it

Comune di Ribera

protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it

Comune di Calamonaci

info@pec.comune.calamonaci.ag.it

Comune di Cattolica Eraclea

protocollo@comunecattolicaeraclea.it

Comune di Siculiana

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

Comune di Montallegro

comune.montallegro@pec.it

Comune di Sciacca

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

Comando VV.F. Agrigento

com.agrigento@cert.vigilfuoco.it

e p.c.

Assemblea Territoriale Idrica AG9

atiag9@pec.it

Prefettura di Agrigento

protocollo.prefag@pec.interno.it



Oggetto: Interruzione fornitura idrica comuni alimentati dagli Acquedotti: Voltano, Favara di Burgio e Ancipa-Blufi.
Aggiornamento del 20/07/2023

Si fa seguito alla nostra PRT-0041790 del 19/07/2023 per informare le Autorità in indirizzo dello stato delle interruzioni comunicate con la sopracitata nota. In particolare:

➤ **Guasto Acquedotto Voltano (gestito da Aica):**

sono ancora in corso i necessari interventi manutentivi per riparare il guasto riscontrato sul ponte tubo di attraversamento fiume Platani. Pertanto, risulta ancora sospesa la fornitura idrica nei comuni di:

- Sant'Angelo Muxaro;
- Santa Elisabetta;
- Raffadali;
- Joppolo Giancaxio;
- Frazioni di Agrigento: Giardina Gallotti e Montaperto.

E notevolmente ridotta la fornitura idrica nei comuni di:

- Favara;
- Aragona;
- Comitini;
- Porto Empedocle: serbatoio San Calogero, serbatoio Caliato;
- Agrigento: frazione di Fontanelle, frazione di San Michele, Zona Industriale, serbatoio Madonna delle Rocche, Via unità d'Italia.

➤ **Guasto Campi Pozzi "Favara di Burgio" (gestiti da Siciliacque):**

l'Ente di Sovrambito ha ripristinato, a partire dal pomeriggio di ieri 19/07/2023, parzialmente la funzionalità dei campi pozzi e, quindi, dell'acquedotto Favara di Burgio. Conseguenzialmente, sono state riattivate in maniera ridotta le forniture idriche nei seguenti comuni:

- Ribera;
- Calamonaci;
- Montallegro;
- Cattolica Eraclea;
- Siculiana;
- Realmonte;
- Porto Empedocle: serbatoio Crasto;
- Agrigento centro e frazioni di Villaggio Mosè, San Leone-Villaggio Peruzzo, Villaseta-Monserrato;
- Licata: Serbatoi Sant'Angelo Alto e Basso, Poggio Cofino e Gagliano.

➤ **Guasto Acquedotto Ancipa-Blufi (gestito da Siciliacque):**

risulta ancora interrotto l'esercizio dell'acquedotto. Pertanto, è ancora sospesa la fornitura idrica nel comune di Licata (Serbatoio Safarello).



Come comunicato nella giornata di ieri, AICA ha provveduto ad incrementare l'apporto idrico sull'Acquedotto Favara di Burgio a mezzo dell'acqua emunta dai campi pozzi di Sciacca. Pertanto, ancora nella giornata di oggi risulta ridotta la dotazione nel medesimo comune con possibili slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista.

Si significa che tale scenario ha comportato e comporterà fino al ripristino delle regolari forniture idriche notevoli disservizi alle utenze servite dei comuni interessati.

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Florio



Il Direttore Generale

Dott. C. Guarneri